הערות:

1. יחידת קירור 1 תספק מים למעגל קירור 1.

2. יחידת קירור 2 תספק מים למעגל קירור 2.

3. יחידת קירור 3 תספק מים למעגל קירור 3.

4. במקרה של תקלה ביחידת קירור 1. יחידת קירור מספר 2 או מספר 3 יגבו את מעגל 1 על ידי פתיחת ברזים של מעקף וסגירת ברזי ניתוק של יחידת קירור מספר 1.

5. במקרה של תקלה ביחידת קירור 2. יחידת קירור מספר 1 או מספר 3 יגבו את מעגל 2 על ידי פתיחת ברזים של מעקף וסגירת ברזי ניתוק של יחידת קירור מספר 2.

6. במקרה של תקלה ביחידת קירור 3. יחידת קירור מספר 1 או מספר 2 יגבו את מעגל 3 על ידי פתיחת ברזים של מעקף וסגירת ברזי ניתוק של יחידת קירור מספר 3.

סכימה עקרונית בלבד השלמת תכנון וביצוע ע"י קבלן מיוחד להתקנת המערכת.	בשלב ראשון יותקנו שתי מערכות, תשתיות צנרת יבוצעו עבור שלוש מערכות.	סכימת צנרת ואביזרים למערכת קירור מים למכשירים.

מספר עדכון	מהות השינוי	תאריך
1	לעיון ואישור.	11.2.2026
2	עדכון לפי הערות חוקר 12.5.2026	12.5.2026
3	עדכוביטול הכנות צנרת ליחידה 3, ביצוע	
	הכנות צנרת חיחידה 2.	28.6.2026
4	הוספת רגשי טמפ. במים (אספקה וחזרה)	16.7.2026

קבלן המשתמש בתכנית זו יוודא לפני הביצוע התאמתה למקום ויבדוק מידות התעלות, צינורות ונתונים אחרים המופיעים בתכנית זו. כל שינוי שהוא בתכנית חייב לעבור אישור בכתב של מנהל הפרוייקט.

התכנית הינה רכושו הבלעדי של המתכנן, וכל הזכויות שמורות. על המבצע לבדוק התכנית ולהודיע למתכנו על כל ליקוי או אי התאמה במידות - לפני המשך העבודה.

תמיר תכנון ויעוץ הנדסי
חימום, אוורור ומיזוג אוויר
ת.ד.11694 ירושלים 9111602
טלפון: 02-5003491
נייד: 055-6665648
דוא"ל: tmyr.c.eng@gmail.com

TMYR-Planning & Consulting Engineering
Heating, Ventilation & Air Conditioning
P.O.B-11694 Jerusalem-9111602
TEL: 02-5003491
Mobile: 972-55-6665648
E-mail:

שם פרויקט:
האוניברסיטה העברית בירושלים קמפוס א.י. ספרא, גבעת רם בניין דנציגר א

שם תכנית:
מעבדות דרי חגי דיאמנדי מ.תברואה והספקות מעבדתיות צנרת קירור מכשירים, סכימה

קני מידה:	לעיון	לאישור	למכרז	לביצוע
1:50	11.2.2026	11.2.2026	7.7.2026	---

תכנן:	שרטט:	תאריך שרטוט:
יצחק כלפון	דוד קוזקביץ'	-

מספר עדכון:	מספר גיליון:	מספר פרויקט:
4	11	248